



## T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

### AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

#### KONU:

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü binasındaki jeneratörün arızasının giderilip tekrar aktif ve güvenli bir şekilde çalıştırılması teknik şartnamesidir.

#### GENEL:

- İlgili hizmet binasında bulunan jeneratör Ulugüç Marka 110 kVA model cihaz arıza nedeniyle çalışmamaktadır.
- ONARIMININ YAPILABİLMESİ İÇİN FİRMANIN ARIZA TESPİTİ, ARIZALI PARÇA TESPİTİ VE PARÇA TEMİNİ SONRASINDA ONARIM YAPMASI GEREKMEKTEDİR.
- Cihaz onarım yapılacak güvenli bir şekilde İdareye teslim edilecektir.
- Onarım sonrası aynı arızanın tekrarlaması durumunda 1(bir) yıl onarım garantisi altında olacaktır.
- Arıza yerinde tespit edilecek ve onarımı için yine yerinden teslim alınacaktır.
- Tüm işlemler İdare kontrolünde gerçekleşecektir.
- Değiştirilecek olan parçalar İdareye teslim edilecek ve yeni parçalar (bir) 1 yıl garanti altında olacaktır.
- Yüklenici iş süresince ilgili bina idaresince iletişimde bulunacak tesisin çalışmasına emniyetine mani olmayacak şekilde faaliyet gösterecek ve lüzumlu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnceleme Mühendisi  
Mehmet DEMİRTAŞ

İsmail ALTAY  
Uzman

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Elektrik Elektronik Mühendisi  
Sait KAYAK

bütün tedbirleri almış olacaktır. Yükleniciye ait hiçbir makine vasıta ve personel kendi güzergahları ve çalışma alanları dışına çıkmayacaktır.

- Uygulamalar sırasında inşaat sahasında tesise ve üçüncü şahıslara gelebilecek zararlardan yüklenici firma sorumluluğunda olup herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli önlemleri alacaktır.
- Yüklenici iş esnasında Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin hükümlerince öngörülen can ve mal emniyetini almakla sorumludur.
- İdare bu şartnameye aykırı bir durumla karşılaştığı takdirde sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.
- Servisin gerekli bakım ve onarımı itina ile şartnamede belirlenen sürelerde yapmaması durumunda oluşabilecek her türlü idari, mali ve hukuki sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici ilgili binalarda hizmeti aksatacak kamu zararı oluşturacak faaliyette bulunamaz. Tespiti halinde zarar yüklenici tarafından karşılanır.
- Güvenlikle ilgili tüm hususlarda iş sağlığı ve güvenliği yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği gereğince sağlanacaktır. Olabilecek her türlü iş kazası yüklenici sorumluluğundadır.
- Yüklenici firma bakım onarım hizmetleri sırasında azami dikkat ve beceri göstereceğini garanti etmiş kabul edecek ve kendisinin sebep olduğu arızaları giderecektir.
- İş yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün kazalar hasarlar ölüm dahil bütün yaralanmalar tazminatlar mali hukuki ve cezai bütün sorumluluklar yükleniciye aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak 4857 İş kanunu 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve de yürürlükte olan kanunlara göre sorumlu olacaktır.
- Uyulması Gereken Zorunlu Standartlar Yönetmelikler ver Şartnameler

**Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği**

**Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği**

**Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği**

**Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik**

Jeneratör ile alakalı tüm bağlantılar, panolar kontrol edilecek bağlantıların güvenli ve düzgün olması sağlanacak, yağ eksiklikleri giderilecek, kayışlar kontrol edilecek, yağ kaçaqları düzeltilen, silindir contaları kontrol edilecek, antifriz eklemeleri yapılacak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
Emrah DEMİRTAŞ

İsmail ALTAY  
Uzman

Selim KAYAK  
Elektrik-Elektronik Mühendisi  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Elektrik Elektronik Mühendisi  
Selim KAYAK