

TEÇHİZAT BÖLMELİ SIVA ALTI YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yangın dolabı teçhizat bölmeli 6 kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü olabilecek büyüklükte 20 metre uzunluğunda 1" çapında kauçuk hortumlu, vanalı, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum –vana bağlantısı özel ölçülendirilmiş kelepçeli hortum ucunda ayarlanabilir jet/Sprey /Kapatma nozulu olan siva altı gömme montaja uygun RAL 3001kırmızı mikron elektrostatik toz boyalı olacaktır.
2. ABS Malzemededen mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180 derece dönebilen açılır kapaklı olacaktır.
3. Gömme dolap 1,2 mm DKP sacdan mamul dolap iç kutusu,1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip olmalıdır.
4. Yangın dolabının tüp bölmeleri camlı olacaktır.
5. Yangın dolabının üzerinde (**Yangın Dolabı Kullanma Talimatı**) olacaktır.
6. Yangın dolabı, kauçuk hortumu ve ekipmanları **TSE-HYB-ve İSO 9001:2015** belgeli olacaktır.
7. Yangın dolapları mevcut yangın yönetmeliğine uygun olacaktır.
8. Yangın dolaplarının olduğu yerlerde yangın çıkış yönlendirme tabelaları bulunacaktır.
9. İl Ambulans servisi Başhekimliği hizmet binasında mevcut olan siva altı bez hortumlu eski tip yangın dolapları yerlerinden çıkarılıp, yerlerine alımı yapılan yangın dolaplarının kurulumu ve montajı yüklenici firma tarafından yapılacak ve her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- 10.İhaleye girecek olan firmanın kendi adına düzenlenmiş vize tarihi geçmemiş **TSE Hizmet Yeterlilik TS-HYB-11827** belgesi ve **İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Belgesi** olmalıdır.
- 11.Yapılacak olan yangın dolaplarına ait **TSE, CE** belgeleri olmalıdır.

Ramazan KARAKUŞ
Teknik Birim Sorumlusu



Fuat GÖKÇE,
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim

