


## ATIK SU VE YAĞMUR SUYU DALGIÇ POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dalgıç pompası 0-11 m<sup>3</sup>/h debi ağırlığında olacaktır.
2. Dalgıç pompası 0-8,5 Metre yüksekliğe basabilecek basınçta olmalıdır.
3. İstenilen dalgıç pompası seramik mekanik salmastralı olacaktır.
4. İstenilen Dalgıç Pompası Asenkron iki kutuplu sarılabilir tip olacaktır.
5. Dalgıç Pompası sürekli çalışabilmeye uygun olmalıdır.
6. Dalgıç pompası dâhili flatörlü olmalıdır.
7. Dalgıç pompasının gücü en az 0.25 KW olmalıdır.
8. Dalgıç pompasının üzerinde 10 metre uzunluğunda hortum olmalıdır.

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri



Yasir CEMO  
Sihhi Tesisat Teknisyeni

