

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 70  
Konu: TEKLİFE DAVET

14.03.2024

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 12 AYLIK JENERATÖR BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının TL üzerinden 19.03.2024 tarih ve saat 14:00'e kadar hastanemizin satın alma birimine veya [hamurdh.satinalma@hotmail.com](mailto:hamurdh.satinalma@hotmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Murat EROĞUL  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	1 ADET GENPOWER MARKA 100KVA DİZEL JENERATÖR BAKIM ONARIMI	AY	12		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

## HASTANEMİZDE BULUNAN GENPOWER MARKA 100 KVA DİZEL 1 ADET JENERATÖR

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. Tanımı :** Hastanemiz binasında hizmet veren mevcut çalışır durumda bulunan 1 Adet Genpower marka,2458 seri nolu, 100 kva gücündeki dizel jeneratör içindir. Jeneratör bakım onarımına ait teknik şartnamedir.

**2. Koruyucu Bakım :** Sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması ve enerji kesintilerinde hizmetin aksaksız olarak devamı için en sağlıklı şekilde kullanımlarını sağlamak, meydana gelebilecek arızaları önlemek, arıza olasılıklarını azaltmak, kullanım ömrünü ve verimliliğini artırmak amacıyla, önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan her türlü bakım, ayar, kontrol ve müdahaleleri kapsamaktadır.

**3. Arıza Giderme :** Tanımı yapılan sistemlerin arızalanması durumunda teknik prospektüsünde yazılı işlem ve performansının yeniden istenilen ölçülerde yerine getirmesinin sağlanmasıdır.

#### 4. Hizmetin Sağlanması:

**a. Koruyucu bakım:** İşe başladıktan sonra sözleşme süresi içerisinde her ay Periyodik bakımı yapıp, ay sonunda bakımı yaptığını dair servis raporu ve faturasını kesecektir. Bakımlar saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, hafta içi çalışma günlerinde, önceden her iki tarafın anlaşmaları tarihlerde yapılacaktır. Kurumun talebi durumunda bakımlar resmi tatil günlerine de alınabilir.

**b. Arıza giderme:** Cihazlardaki olası her türlü arıza giderme işlemi, firmanın sözleşmede bildirdiği telefon/faks ya da diğer elektronik ortamlara, idarenin yapacağı çağrıdan (yazılı/sözlü) itibaren parça gerektirmeyen durumlarda 8 (sekiz) saat içerisinde müdahale edilecek ve cihaz çalışır hale getirilecektir. Parça gerektiren durumlarda ise, parça hastanemizce temin edildikten sonra 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.

**d. Parçaların idaremizce satın alma işlemi gerçekleştirilecek olup, temini farklı firmadan/firmalardan olsa bile parçanın makinalara takılıp cihazın çalışır hale getirilmesi yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. (Parçaların 1 yıl garantili olması istenerek alıma çıkılacaktır.)**

**e. Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, müdahale ettiği cihazın marka, model ve seri numarasını, varsa sökülen ve değişen parçaların seri numaralarını belirtecek, raporda cihazların sağlıklı çalışması için varsa gerekli önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.**

**f. Teknik Raporlar 3 kopya halinde düzenlenecek, Hastane teknik personeline imzalatılacaktır. Bir kopya yüklenicide kalacak, bir kopya teknik servise teslim edilecek, bir kopya da faturanın ekinde idareye teslim edilecektir. Faturanın ekinde teslim edilecek olan, arızanın tespiti ve giderilmesini gösteren 2 (iki) teknik servis raporu ile fatura ve birbiriyle uyumlu olacaktır.**

Fuat KAYA  
Teknisyen

Serdar DURU  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dr Mustafa GÖRAL  
Dip. Tes. 19.03.2009  
Hamur Tıp Merkezi

5. Periyodik bakımlarda kullanılacak tüm ekipmanlar firma tarafından karşılanacaktır.
6. Firmanın bünyesinde bulunan mevcut teknik elemanların adları ve eğitim durumları ve sertifikaları liste halinde verilecektir. ( diploma vb\ belgeler ekli olacaktır ). Servis yalnızca bu elemanlar tarafından yapılabilecektir.
7. Sözleşmenin firmanın kusuru nedeniyle iptali durumunda, sözleşmenin kalan süresi için idare yeni bir firma ile anlaşma yapacak ve aralarındaki fiyat farkı var ise bu miktar kusurlu firmadan talep edilecektir.
8. Çalışmalar esnasında firma çalışanların iş güvenliğini sağlayacaktır.
9. Firma bakım onarım hizmeti verme konusunda yeterli olduğuna dair **“Hizmet Yeterlilik Belgesini”** veya **“Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesini”** teklifi ekinde sunacaktır.
10. Hastanemiz, 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat hizmet verdiği için mesai sonrası ve resmi tatil günlerinde doğabilecek arızalar için irtibat kurulabilecek teknisyen / mühendis / mühendislerin iletişim bilgileri teklifle birlikte verilecektir. Arıza anında yüklenici firma arızaya hemen müdahale edecektir.
11. Hastanemizde bulunan ve bakımı yapılacak Jeneratör Marka, Seri Numarası, Gücü aşağıya belirtilmiştir. Yüklenici teknik servis raporlarında da aşağıda yazılı olan bilgileri müdahale ettiği cihazlar için teklif ve teknik servis raporunda belirtecektir.
- 11.1 Genpower marka,2458 seri nolu, 100 kva gücünde dizel jeneratör.
12. İl Sağlık Müdürlüğünün il bazında yapacağı bakım onarım sözleşmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir.

Fuat KAYA  
Teknisyen

Serdar DURU  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dr Mustafa GORAL  
Dip. Tes. No: 271370  
Hamur Toplum Sağlık Merkezi