

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

*AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİNDE BULUNAN 80 KW UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIM ONARIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENİ


Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, (UPS) kesintisiz güç kaynakları, için kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ile ilgili yönetmelikler ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.


1. (UPS) kesintisiz güç kaynağı, Sözleşme tarihinden itibaren 3 ayda 1 (bir) 4 defa 12 ay bakım hizmeti yapar
2. Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işleme ve emniyeti bakımından önemli olan aşamaların temizlenmesi sağlanır
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayını aldıktan sonra değiştirilmelidir. ilgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.
4. Yapılacak bakım onarım, kurumun belirlediği teknik personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. idare, yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyeleri dikkate alınır.
5. (UPS) kesintisiz güç kaynaklar meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 3 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafından Kuruma gelinir ve arıza giderilir.

6. (UPS) kesintisiz güç kaynağı, muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini yapar.

7. Yüklenici firma sözleşmeyi imzalamasıyla müteakip ayrıntılı ve açıklamalı

Onarım programını, periyodik bakım- onarım ve arıza kontrol formlarını ve gerekli olan tüm defterleri idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.

Boris Aksunken
Teknikçi


Serdar Toka
Teknisyen


Hökken Celik
Teknisyen
